



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02116/24

Серия **RU** № **0550847**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ".  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125362, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Водников, дом 2.  
Основной государственный регистрационный номер: 5077746862177.  
Телефон: +74951816535. Адрес электронной почты: sb@sferasb.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ".  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125362, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Водников, дом 2.

**ПРОДУКЦИЯ** Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики: Шкафы пожарной сигнализации с резервированным источником питания типов: «СФ-ШС-24» исп. 01, «СФ-ШС-24» исп. 02. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 26.30.50-004-81366027-2024 «Шкаф пожарной сигнализации с резервированным источником питания «СФ-ШС-24».  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8504 40 300 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1673/10-2024 от 06.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № 36594ИЛНВО от 12.11.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Акта анализа состояния производства № 10-ОС/11-09/24 от 16.09.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Гареева Дина Рустамовна, Кюркчю Рената Линаровна.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 34700-2020 «Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» пункты требований 5.1.6-5.1.8, 5.1.11, 5.1.13, 5.2, 5.1.9, 5.1.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.4, 7.1, 7.2. Условие хранения: должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Срок службы - не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2024 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.11.2024 **ПО** 12.11.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Сергеева Юлия Сергеевна (Ф.И.О.)